

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ C-DE.ПБ37.В.00217
(номер сертификата соответствия)

ТР 0623060
(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ ООО «Капарол». Адрес: 125493, г. Москва, ул. Авангардная, д. 3. ОГРН:
(наименование и место нахождения заявителя) 1027700588904. Телефон (495) 660-08-49, факс (495) 645-57-99.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Deutsche Amphibolin Werke von Robert Murjahn Stiftung & Co KG. Адрес:
(наименование и место нахождения изготовителя продукции) D-64372, Ober-Ramstadt, Германия.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ОС "НПО ПОЖЦЕНТР" ООО "НПО ПОЖЦЕНТР". 115408, г.
(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия) Москва, ул. Советская, д. 15, стр. 1, тел. (495) 673-79-33, факс (495) 673-13-27. ОГРН: 1077759457489. Аттестат рег. № ССПБ.RU.ПБ37 выдан 23.04.2009г. МЧС

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ Система напольных покрытий: Кварцевый песок
(информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект) (расход 1100 г/м кв.); Disboxid 462 EP-Siegel (расход 200 - 400 г/м кв.); Disboxid 464 EP-Decksiegel (расход 450 ÷ 700 г/м кв.). Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП)
22 2500

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ) Технический регламент о требованиях
(наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого (которых) проводилась сертификация) пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ). Класс пожарной опасности строительных материалов КМЗ: группа слабогорючие

код ЕКПС

код ТН ВЭД России
3907 30 000 0

(Г1), группа умеренновоспламеняемые (В2), группа с высокой дымообразующей способностью (Д3), группа нераспространяющие (РП1), группа по токсичности продуктов горения умеренноопасные (Т2).

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ Отчет об испытаниях № 673/РС от 25.05.2010 г. НИЛ ПБВ
ООО "НПО ПОЖЦЕНТР", рег. № ССПБ.RU.ИИ.153.
Акт о результатах анализа состояния производства № 0247-АОП от 18.06.2010 г. ОС «НПО ПОЖЦЕНТР» ООО «НПО ПОЖЦЕНТР», рег. № ССПБ.RU.ПБ37.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции требованиям технического регламента (технических регламентов))

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 28.06.2010 **по** 27.06.2015



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

подпись, инициалы, фамилия

Эксперт (эксперты)

подпись, инициалы, фамилия

В.Ю. Шитиков

В.А. Литвинов